

Муниципальное казенное  
Дошкольное образовательное  
Учреждение «Мостовский детский сад»  
Ул.Школьная 25, с.Мостовское,  
Шатровского района, Курганской обл. 641985  
Тел. (8-35257) 9-74-05  
От 03.04.2018г № 18  
На № 22 от 20.05.2019г

## ИНФОРМАЦИЯ

По выполнению предписания № 52/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. В здании детского сада системы пожарной сигнализации обеспечено дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара (предусматриваемое для классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.2, Ф4.1, Ф4.2) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации. (Приложение 1)

Заведующий МКДОУ «Мостовский детский сад»

Долгих Н.П.



АКТ  
О ПОДКЛЮЧЕНИИ

г. Шадринск

« 21 » 11 20 18 г.

Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области» в лице начальника Рассказова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и МКДОУ «Мостовский детский сад» Курганская область, Шатровский район с. Мостовское, ул.Школьная, 25.

*(указывается: полное и сокращенное наименование Хозоргана)*

(далее – Хозорган) в лице  
заведующей Н.П. Долгих

*(указывается Фамилия, имя, отчество руководителя Хозоргана)*

Действующего на основании  
Устава

*(Устав, либо иной документ о полномочиях руководителя Хозоргана)*

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

с « 21 » ноября 20 18 г. организован приём дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт ПСЧ №40 по охране Шатровского района ФГКУ «2 ОПС по Курганской области» с. Шатрово ул. Кирова, 4 от МКДОУ «Мостовский детский сад» Курганская область, Шатровский район с. Мостовское, ул.Школьная, 25.

*(указывается наименование и адрес объекта Хозоргана).*

Объект обязуется поддерживать в исправном состоянии систему противопожарной защиты, в том числе исключить причины ложных срабатываний пожарной сигнализации, а также обеспечить передачу дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия персонала объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Заведующая МКДОУ «Мостовский детский сад»

Н.П. Долгих

М.П.

« 21 » 11 20 18 г.



Начальник ФГКУ «2 ОПС по Курганской области»

полковник внутренней службы

А.В. Рассказов

М.П.

« 21 » 11 20 18 г.

